



ОПШТА БОЛНИЦА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-7608
Датум: 13.10.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Одговор и додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 10.10.2014.г. примљен путем електронске поште у 16:14, а у вези јавне набавке бр.22/2014 – Набавка материјал, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на питање за Партију бр.1 :

Питање бр.1: „Тражите бактерицидну цев од 300w дужине 900мм – то не постоји. Да није у питању грешка приликом куцања, јер постоји од 30 w и тражене је дужине“.

Одговор: У конкурсној документацији у Поглављу бр.7 (Образац понуде) и у Поглављу бр.8(Образац структуре цене) направљена је штампарска грешка. Изменом конкурсне документације иста грешка је исправљена.

Питање бр.2: постављено питање односи се на Партију број 2: „Тражите NVT II-250А; 100А, 125А, 160А, 200А, дужи. Ако Вам требају осигурачи за постоље од 250А онда је то NVT I-250А, а ако Вам требају осигурачи за постоље NVT II то је постоље од 400А. Дакле за које постоље Вам требају ножасти осигурачи, за постоље од 250А или за постоље од 400А“?

Одговор: наручиоцу су потребни осигурачи за постоље NVT II то је постоље од 400А .

Питање бр.3: постављено питање односи се на Партију број 2: „Тражите топиве осигураче у истој ставци од 6-25А, а у другој ставци од 35-63А. Молим Вас да раздвојите посебно амперажу у свакој ставци, јер се цене знатно разликују. Велика је разлика у цени нпр. између осигураца од 35А и 63А“.

Одговор: Изменом конкурсне документације одвојили смо све ставке према захтеваној амперажи.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку