

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО

Број: ЗЦ-01-6945


Датум: 03 AUG 2012

Ваљево

**ПРОЦЕДУРА
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ НЕПРЕКИДНОГ ПРОЦЕСА РАДА У ОДЕЉЕЊУ
ЗА ГРЕЈАЊЕ, КЛИМАТИЗАЦИЈУ И МЕДИЦИНСКЕ ГАСОВЕ
ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЗЦ ВАЉЕВО**

1. У циљу обезбеђења непрекидног процеса рада у Одељењу за грејање, климатизацију и медицинске гасове при Техничкој служби а у складу са организацијом радног времена по Одлуци ЗЦ-01-5782 од 04.07.2012.г. и распоредом рада, предузимају се следећи кораци:
 - 1.1. запослени који је ангажован на пословима климатизације по завршетку друге смене (у 22,00 ч) - оставља компресорско постројење у раду, а кључеве од просторија:
 - у којима се налазе ваздушни компресори и вакуум пумпе;
 - у којима су смештени системи за климатизацију (у хируршком блоку и у згради грудног одељења) и
 - просторија пумпне станице чилера,оставља код портира ангажованог на пулту у објекту поликлинике.
 - 1.2. обилажење и надзор над радом компресорског постројења у просторијама под тач.1.1. вршиће запослени електричар ангажован за рад у ноћној смени два пута у току смене (од 22,00 ч до 06,00 ч);
 - 1.3. У књигу – дневник рада електричар у ноћној смени евидентира: време вршења надзора и затечено стање (евентуални кварови или застоји у раду постројења, уочене могуће претње по застој у раду и сл., стање нормалног функционисања постројења).
 - 1.4. По завршеном другом обиласку електричар у ноћној смени оставља кључеве од просторија из тач.1.1. код портира у објекту поликлинике.

- 1.5. У случају потребе за хитним реаговањем електричар у ноћној смени обавештава шефа одељења и/или начелника Техничке службе који ће предузети даље кораке на успостављању функционисања система.


.....
Миленко Вучетић, начелник службе


.....
Владан Котарац, пом. директора за техничке послове

Процедуру одобрио:

.....
Прим др Илија Трипковић, директор


17 AUG 2012

Објављено на огласним таблама и сајту установе