



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-5066
Датум: 12.06.2019.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо додатно појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 12.06.2019.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.21/2019 –**Набавка енергената МАЗУТ-УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево.**

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања:

Питање бр.1 : У циљу припреме понуде у складу са конкурсном документацијом за ЈН број 21/2019 Набавка енергената Мазут – Уље за ложење средње – мазут С потребна су нам додатна појашњења конкурсне документације.

Наиме, у самом позиву за подношење понуда за дефинисан је назив деривата мазут с – уље за ложење средње с за потребе Опште болнице Ваљево.

У самој конкурсној документацији на страни 6 у табели означеном под бројем 1.1. дефинисан је назив производа уље за ложење средње – мазут с.

На истој страни у делу означеном као Технике карактеристике (спецификација) Уље за ложење средње С мазут приложена је табела са техничким карактеристикама које одговарају уљу за ложење нискосумпорно специјално НСГ-С у делу који се односи на садржај сумпора. Имајући у виду напред наведено понуђачим може бити нејасно шта је предмет јавне набавке.

Такође, Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла – СЛ Гласник РС бр 111/2015 и 106/2016, чланом 8 и чланом 17. истог Правилника дефинисано је да се на тржиште Републике Србије у промет могу стављати уља за ложење Уље за ложење средње С и уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално НСГ-С.

Такође, чланом 30 Правилника, дефинисано је да садржај сумпора из члана 17.Правилника може бити највише 3% до завршетка десулфуризације у рафинеријским капацитетима Републике Србије, а најдуже до 31.12.2019.године, тако да се промет уља за ложење средњег с - мазута с не може вршити након овог датума, већ само уља за ложење нискосумпорно гориво – специјално НСГ-С.

Имајући у виду напред наведено и узимајући у обзир да је се уговор из предметне јавне набавке расписује на период од годину дана, мишљења смо да је потребно ускладити конкурсну документацију у складу са Правилником.

Одговор: наручилац прихвата предлог заинтересованог лица, изменом конкурсне документације обухвати ће се одредбе Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку